

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAĆ
Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb 77000 Bihać
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: zjzusk@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Izvještaj
br: 2216/16

Strana 2 od 3

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

| Vrste mikroorganizama | Jedinica mjere | Rezultat | Referentna vrijednost | Metoda |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Escherichia coli (E. Coli) | cfu/100 ml | Nije prisutna | 0/100 ml | BAS EN ISO 9308-1 * |
| Koliformne bakterije | cfu/100 ml | Nisu prisutne | 0/100 ml | BAS EN ISO 9308-1 * |
| Enterokoki | cfu/100 ml | Nisu prisutne | 0/100 ml | BAS EN ISO 7899-2 * |
| Clostridium perfringens ¹ | cfu/100 ml | - | 0/100 ml | Sulfitni agar |

¹ Potrebno samo ako je voda porijeklom iz ili pod uticajem površinskih voda.

* Označava samo akreditirane metode.

NAPOMENA: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ("Sl. glasnik BiH", broj 40/10,) Ispravka Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH", broj 43/10) ,i izmjena i dopuna Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH", broj 30/12).

ZAKLJUČAK: Dostavljeni uzorak u odnosu na ispitivane parametre **ZADOVOLJAVA** zahtjeve iz gore navedenih Pravilnika.

12.05.2016

(Datum završetka ispitivanja)



Ljekar specijalista mikrobiolog:
Dr. Kanita Dedić
Spec.med. mikrob. sa parazitologijom

(Handwritten signature and official stamp of Dr. Kanita Dedić)

BAS EN ISO/IEC 17025

BATA
ACCREDITATION

LI-97-01

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihać. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihać.